

NEREGULI SI DEFICIENTE, POTENTIAL CAUZATOARE DE INCENDII

constatate pe timpul controlului efectuat în data de _____ la locuința doamnei/domnului _____
 str. _____, nr. _____, orașul/comuna _____, satul _____

A.-LOCUIȚĂ

NEREGULI SI DEFICIENTE POTENTIALE CAUZATOARE DE INCENDII CONSTATATE PE TIMPUL CONTROLULUI	DA	NU
ORDINE INTERIOARA		
Există o cantitate mare de materiale combustibile și de mobilier dispuse în dezordine și care îngreunează sau blochează deplasarea persoanelor		
INSTALAȚII ELECTRICE		
Există întrerupătoare, prize, cabluri defecte		
Se utilizează prize multiple pentru utilizarea mai multor aparate electrice		
Se utilizează aparate electrice cu defecțiuni		
Instalațiile electrice sunt lăsate în funcțiune nesupravegheate		
În loc de siguranțe electrice se folosesc fuzibili mai groși, lițe, cuie, monezi etc		
BUCĂTĂRIE		
Sunt depozitate materiale inflamabile		
Se folosesc butelii de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete		
Buteliile de gaze sunt montate sau depozitate în apropierea surselor de căldură ori sub acțiunea directă a razelor solare		
Butelia este încălzită sau folosită în poziție culcată, răsturnată ori înclinată.		
INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE		
Se folosesc instalații de încălzire cu improvizații sau defecțiuni		
Instalațiile de încălzire sunt lăsate în funcțiune nesupravegheate		
În apropierea sobelor sau pe acestea sunt materiale combustibile		
În fața sobelor cu lemne nu este prevăzută o cutie metalică de protecție față de căderea accidentală a lemnului aprins		
Ușițele sobelor nu se închid		
COȘ DE FUM		
Nu are două ușițe pentru curățarea și evacuarea funinginii		
Prezintă fisuri, crăpături sau nu este curățat		
Nu este prevăzută cu dispozitiv (sită) parascântei		
POD		
Sunt depozitate materiale lemnoase, furaje, produse alimentare sau alte materiale combustibile ori inflamabile (butelii, produse petroliere....)		
Este instalată o afumătoare improvizată		
Este folosit ca spălătorie/uscătorie		
Este iluminat cu lumânări, lămpi de petrol, etc.		
Instalația electrică de iluminat este cu defecțiuni sau improvizații		
INSTALAȚII SPECIALE		
Nu este montată instalația de protecție împotriva descărcărilor electrice atmosferice		
Nu este asigurată alimentarea cu apă în caz de incendiu		

B.-ANEXE GOSPODĂREȘTI*

NEREGULI SI DEFICIENTE POTENTIALE CAUZATOARE DE INCENDII CONSTATATE PE TIMPUL CONTROLULUI	DA	NU
BUCĂTĂRIE DE VARĂ		
Există o cantitate mare de materiale combustibile și de mobilier dispuse în dezordine și care îngreunează sau blochează deplasarea persoanelor		
Sunt depozitate materiale inflamabile		
Se folosesc butelii de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete		
Buteliile de gaze sunt montate sau depozitate în apropierea surselor de căldură ori sub acțiunea directă a razelor solare		
Butelia este încălzită sau folosită în poziție culcată, răsturnată ori înclinată.		
MAGAZIE		
Există o cantitate mare de materiale combustibile și de mobilier dispuse în dezordine și care îngreunează sau blochează deplasarea persoanelor		
Este depozitată o cantitate mai mare de 25 l de carburant.		
Funcționează o afumătoare		
ADĂPOST DE ANIMALE/PĂSĂRI		
Iluminatul se face cu lumânări, lămpi de iluminat cu petrol, felinare, etc.		
Se folosesc instalații electrice cu improvizații sau defecțiuni		
Încălzirea se face cu mijloace de acumulare de căldură		

NEREGULI SI DEFICIENTE POTENTIALE CAUZATOARE DE INCENDII CONSTATATE PE TIMPUL CONTROLULUI	DA	NU
FÂNAR/GRÂNAR		
Este amplasat în apropierea locuinței, bucătăriei de vară, magaziei, grajdului, etc.		
Depozitele pentru produse alimentare și hrana pentru animale nu sunt ventilate		
Se folosesc instalații electrice cu improvizații sau defecțiuni		
Iluminatul se face cu lumânări, lămpi de iluminat cu petrol, etc.		
GARAJ		
Sunt depozitate materiale combustibile sau inflamabile		
Nu se asigură ventilarea construcției		
Sunt montate sobe metalice sau reșouri (radiatoare) electrice		
AMENAJĂRI SPECIALE		
Nu sunt prevăzute gropi speciale sau cutii metalice cu capac pentru depozitarea cenușii și jeratecului		

*Alte categorii de construcții (magazin, restaurant, bar, etc.) vor fi asimilate construcțiilor cu destinații asemănătoare (locuință, bucătărie, etc.).

C.-CUNOȘTINȚE PREVENTIVE

NEREGULI SI DEFICIENTE POTENTIALE CAUZATOARE DE INCENDII CONSTATATE PE TIMPUL CONTROLULUI	DA	NU
Nu cunoaște numărul de telefon al serviciului public de pompieri civili		
Nu cunoaște prevederile Îndrumarului pentru prevenirea și stingerea incendiilor la gospodării cetățenești		
Nu a participat la activitățile de pregătire în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor organizate de serviciul public de pompieri civili cu cetățenii		
Nu știe ce măsuri să ia în caz de incendiu		

D.-ADRESE ȘI INFORMAȚII UTILE

Denumirea serviciilor publice ce își desfășoară activitatea pe raza localității	Adresa	Telefon

E.-Pe raza proprietății există LUCRĂRI ÎN CONSTRUCȚIE.

Am luat cunoștință de neregulile și deficiențele constatate pe linia prevenirii și stingerii incendiilor pe timpul controlului efectuat în data de _____.

Mă oblig să remediez deficiențele constatate marcate în dreptul rubricii DA până la data de _____, prin angajarea, după caz a specialiștilor în domeniu.

CONSTATOR

PROPRIETAR/CHIRIAS